

MĚSTSKÝ ÚŘAD BLANSKO

odbor životního prostředí

nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko

Spis. zn.: SMBK 50359/2024 ŽP/Še
Čj.: MBK 65159/2024

Vyřizuje: Bc. Jitka Šenková
Tel.: 516 775 340
E-mail: senkova@blansko.cz
ID dat.schránky: ecmb355

Datum: 13.12.2024

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí jako věcně příslušný správní orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska podle ustanovení § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZJES“) a ustanovení § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti, kterou podal dne 19.09.2024 a doplnil dne 25.11.2024 Ing. Erik Volf, Masarykova 417/24, 678 01 Blansko, IČO 68670109, který v plné moci zastupuje [redacted] (dále též „žadatel“), pro záměr „PŘÍPOJKY – vodovod, kanalizace, elektro“ (dále též „záměr“) na pozemcích parc.č. 304/2 v k.ú. Brťov u Černé Hory, parc.č. 87/1, 94 k.ú. Jeneč, dle projektové dokumentace zpracované Ing. Erikem Volfem, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, a.č. 1004586, datum zpracování: 12/2023, stupeň PD: POVOLENÍ, vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

I.

Záměr „PŘÍPOJKY – vodovod, kanalizace, elektro“ (dále též „záměr“) na pozemcích parc.č. 304/2 v k.ú. Brťov u Černé Hory, parc.č. 87/1, 94 k.ú. Jeneč **je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný.**

II.

Příslušný orgán souhlasí s uvedeným záměrem „PŘÍPOJKY – vodovod, kanalizace, elektro“ na pozemcích, na nichž se nachází koryta vodních toků a na pozemcích s takovými pozemky sousedícími (vodní tok Křížovský potok, IDVT 10197623, ř.km 2,915, dále jen VT), ve smyslu § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), za následujících podmínek:

1. Během stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod závadnými látkami ve smyslu § 39 vodního zákona, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních

- prostředků. Musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům ropných látek.
2. Stroje používané při výstavbě musí být ve velmi dobrém technickém stavu, který je třeba trvale sledovat a pravidelně kontrolovat. Stroje, u kterých je možný únik pohonných hmot a olejů musí být vybaveny dostatečně velkými nepropustnými vanami k zachycení uniklých produktů a minimálně dvěma pytli sorbentů.
 3. Případný únik závadných látek na terén v prostoru zařízení musí být neprodleně sanován. V blízkosti vodního toku nebudou volně skladovány závadné látky a lehce odplavitelný materiál.
 4. Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. Přebytečná zemina bude skladována tak, aby nemohlo dojít k jejímu erozivnímu smyvu.
 5. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Doklady o využití nebo odstranění odpadů budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
 6. Vlastníci movitého majetku ve vodním toku nebo v záplavovém území jsou povinni dbát o jeho umístění i užívání způsobem, který nebude bránit odtoku velkých vod, případně znemožní odplavení tohoto majetku. Na rozestavěných stavbách plní úkoly vlastníka stavby stavebník (vodní zákon § 85 odst. 2 a 3).
 7. Budou dodrženy podmínky uvedené v souhlasném vyjádření správce toků – Lesy České republiky, s.p., ST – oblast povodí Dyje, Zámek 6, Náměšť nad Oslavou 675 71, ze dne 24.11.2024 čj. LCR952/006563/2024:
 - stavbou nesmí dojít k porušení podélné úpravy v evidenci majetku LČR, s.p. pod názvem Křížovský km 2,370-3,920;
 - v pásmu 6m od břehové hrany VT nebudou umístovány žádné další nové stavby, kromě vyústního objektu z DČOV (budovy, objekty pro odkanalizování, inženýrské sítě, atd.), ani stavební materiál, vzniklé odpady nebo zemina z výkopů. Dále umístěný materiál musí být zajištěn tak, aby při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jeho splachování do koryta VT;
 - vyústní objekt bude opevněn a stabilizován kamennou rovinou (kámen o hmotnosti 80-200 kg), opřenou o patku z kamenné rovnaniny (kámen o hmotnosti 200 kg), zapuštěnou min. 0,4m pod terén nebo dlažbou z lomového kamene do betonu opřenou o patku (kámen o velikosti alespoň 0,20 m), opevnění bude pod vyústní rourou přespárováno, opevnění bude ve sklonu stávajícího břehu a bude na něj plynule navazovat. Šířka opevnění bude min. 0,7 m na každou stranu od vyústní roury. Vyústní roura bude přesahovat líc opevnění max. o 10 cm a bude seříznuta ve sklonu stávajícího břehu;
 - **správci toku bude předložen výkres detailu vyústního objektu k odsouhlasení a to nejpozději před vydáním územního rozhodnutí (či jiného souhlasu/povolení/rozhodnutí státní správy);**
 - vyústěním do VT nesmí dojít k vytvoření překážky, která by omezovala stávající průtočný profil v korytě VT;
 - vyústní objekt bude umístěn nad hladinou běžných průtoků, aby nedocházelo k jeho zanášení;
 - správci toku bude v předstihu (5 dní) oznámen termín zahájení stavebních prací a pracoviště bude osobně předáno;
 - vlastník DČOV, vyústního objektu a vnitřní kanalizace zodpovídá za pravidelnou údržbu a případné opravy včetně čištění koryta VT v místě vyústění;
 - bude dodržován provozní řád DČOV;
 - v místech vyústění kanalizace budou provedeny stavební úpravy tak, aby byla umožněna údržba VT včetně případného pojezdu těžké techniky a nedošlo k omezení přístupu;
 - břehy koryta vodního toku a pobřežní pozemky budou uvedeny do původního stavu (plochy dotčené zemními pracemi budou ohumšovány a osety travním semenem);
 - stavbou nesmí dojít k dotčení práv správce toku daných zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění;
 - správce toku nezodpovídá za škody způsobené průchodem vod na zařízení investora;

- vypouštěním přečištěných odpadních vod z DČOV do VT nesmí dojít k porušení závazných ukazatelů a hodnot, přípustného znečištění povrchových vod ve VT, stanovených nařízením vlády č. 445/2021 Sb., v platném znění;
 - navrhujeme provádění monitoringu kvality přečištěných vypouštěných vod pravidelně (min. 2x/rok);
 - vlastník stavby si zajistí čištění koryta vodního toku, včetně okolí místa vyústění potrubí z DČOV od nánosů a to v celé délce tak, aby usazené sedimenty ve vodním toku nenarušovaly plynulý odtok přečištěných odpadních vod či zanešení vyústní roury z DČOV. Tyto práce bude výhradně provádět na své náklady;
 - upozorňujeme vlastníka tohoto nového vybudovaného vodního díla na dodržování předpisů z oblasti vodního práva (stavební povolení, povolení k nakládání s vodami apod.);
 - správce toku bude vyzván ke kontrole stavby min. 5 dní dopředu před jejím ukončením a dokončené práce budou osobně předány, kontaktní osoba je Ing. Tomáš Hájek (správce vodního toku), tel: 607 503 101, e-mail: tomas.hajek1@lesycr.cz.
8. Po dokončení stavebních prací bude dotčené území co nejrychleji uvedeno do původního stavu.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí jako věcně příslušný správní orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska podle ustanovení § 15 písm. a) ZJES a ustanovení § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, obdržel žádost, kterou podal dne 19.09.2024 a doplnil dne 25.11.2024 Ing. Erik Volf, Masarykova 417/24, 678 01 Blansko, IČO 68670109, který v plné moci zastupuje [redacted] (dále též „žadatel“), pro záměr „PŘÍPOJKY – vodovod, kanalizace, elektro“ (dále též „záměr“) na pozemcích parc.č. 304/2 v k.ú. Brťov u Černé Hory, parc.č. 87/1, 94 k.ú. Jeneč. Podkladem pro vydání stanoviska byla předložená projektová dokumentace.

K předmětné žádosti předložil žadatel projektovou dokumentaci, kterou zpracoval Ing. Erik Volf, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, a.č. 1004586, datum zpracování: 12/2023, stupeň PD: POVOLENÍ. Dokumentace řeší vybudování přípojek vodovodu, jednotné kanalizace a elektro pro plánovanou výstavbu rodinného domu.

Popis záměru:

Předložená dokumentace řeší vybudování přípojek vodovodu, jednotné kanalizace a elektro pro plánovanou výstavbu rodinného domu. Budované přípojky vodovodu a elektro budou napojeny na stávající veřejná vedení na ul. Jenečská – stávající veřejný vodovod a veřejné vedení elektro. Pro odkanalizování splaškových vod bude na pozemku investora vybudována DČOV. Splaškové vody po přečištění a dešťové vody budou prostřednictvím jednotné kanalizace zaústěny do koryta vodního toku prostřednictvím nového vyústního objektu na pozemku parc.č.94 v k.ú. Jeneč. Stavba je umístěna ve střední části obce, v blízkosti pravého břehu vodního toku Křížovský potok, který je ve správě Lesů ČR, s.p., v jeho ř.km cca 2,960.

Údaje o povrchových vodách vyskytujících se v zájmové lokalitě:

- název a kód vodního útvaru povrchových vod: Býkovka od pramene po ústí do toku Svitava DYJ_0580
- název vodního toku: Křížovský potok IDVT 10197623
- číslo hydrologického pořadí povodí: 4-15-02-0610-0-00
- číslo hydrogeologického rajónu: 5221
- číslo a název vodního útvaru podzemních vod: Boskovická brázda – severní část ID 52210

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí podle:

- **zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.**

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

K podmínkám uvedených v odst. II.:

Podmínkami tohoto stanoviska je požadováno dodržení základních povinností vodního zákona, dodržení podmínek daných správcem vodního toku a upozornění správce povodí. Lze předpokládat, že uvedeným záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Nesmí dojít ke znečištění povrchových ani podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě. Na břehové hrany a v blízkosti vodního toku nebude ukládán stavební ani jiný materiál (odpady, zemina z výkopů); bude zabezpečeno, aby při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jejich splachování do koryta vodního toku.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

Vodní zákon (č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

- Souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona (§ 17 odst. 1 a))

Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí prověřil uvedenou dokumentaci v rámci přenesené působnosti i z hlediska ochrany ostatních složek životního prostředí v jeho kompetenci, tj. z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a konstatuje, že požadovaný záměr nevyvolává potřebu vydání závazných stanovisek z hlediska těchto složek životního prostředí.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Olga Pozděnová
vedoucí odboru životního prostředí

Doručí se

Ing. Erik Volf, Masarykova 417/24, 678 01 Blansko - DS

Na vědomí

Obec Brťov-Jeneč (IDDS: jf2a8yk)